

- 386 -

**MESTO ŽILINA**  
**Stavebný úrad**

Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina

Č.s.: 1400/2021-3021/2021-SÚ-OKU

Žilina: 29.01.2021

**ROZHODNUTIE**

**O POVOLENÍ ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM**

Mesto Žilina - Stavebný úrad, (ďalej len "stavebný úrad") ako stavebný úrad príslušný podľa § 5 písm. a/1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 117 ods.1 stavebného zákona (ďalej len "stavebný zákon") a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením, ktorú dňa 15.04.2020 podala a dňa 28.12.2020 naposledy doplnila

**Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 2927, 010 47**  
**Žilina,**  
**v zastúpení Ing. Milota Goffová, Radová 1080, 010 03 Žilina**

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 68 stavebného zákona

**p o v o ľ u j e**

zmenu stavby

**9515-Žilina, Staré mesto: Napojenie objektov komplexu budov bývalých elektrární**  
**Žilina, ul. Republiky a Kukučínová**

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 5779, 5778, 1823/1 v katastrálnom území Žilina, v tomto rozsahu:

- Zmena obsahuje úpravu stavebného objektu SO 01 Zemný káblový rozvod NN. Navrhovaná trasa NN vývodu zemným káblom 2x(N)AYY-J 3x240+120SM/SM sa preloží z chodníka nachádzajúceho sa na pravej strane Ul. Republiky (popred bývalé elektrárne) do chodníka po ľavej strane Ul. Republiky. Trasa je v celej dĺžke navrhnutá súbežne s existujúcim VN káblom. Navrhovaná zmena vyplynula z dôvodu, že v celej trase navrhovaného káblového vývodu NN sa nachádza potok Všivák, čo sa zistilo až pri odovzdávaní staveniska.

Podľa pôvodnej projektovej dokumentácie bola pri zadnej bráne vo dvore bývalých elektrární z ulice M. R. Štefánika na parcele KN-C 1823/5 pred existujúcou 263/ts/115\_tepelna navrhnutá skriňa 1/PRIS 4.1. Investor plánuje asanovať existujúci objekt, pre ktorý bola skriňa navrhnutá. Z tohto dôvodu skriňa PRIS 4.1. nebude predmetom tohto povolenia.

**Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto ďalšie záväzné podmienky:**

1. Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Pavol Chaban (ev. č. 3867\*TZ\*2-3), Trnavská cesta 18, 010

08 Žilina, v mierke 1:500 a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Stavba vrátane povolenej zmeny bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a po ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
3. V zmysle § 76 ods. 1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
4. Dodržať podmienky určené v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov:

**Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik** v zmysle vyjadrenia č. CS SVP OZ PN 5468/2019/2 zo dňa 31.07.2019:

*SVP š.p. Správa povodia stredného Váhu I., ako správca toku Všivák súhlasí s realizáciou horeuvedenej stavby za nasledovných podmienok:*

- *žadame dodržať predložené trasovanie káblovej prípojky NN*
- *prípojku NN v mieste križovania s vodným tokom umiestniť do ocelevej chráničky s presahom min. 1,0 m za rámový profil.*
- *minimálne krytie chráničky požadujeme v zmysle ČSN 736822 minimálne 0,5 m pod betónový profil vodného toku.*
- *miesto križovania vodného toku je po realizácii potrebné polohopisné a výškopisné zamerať, a v digitálnej forme odovzdať Správe povodia stredného Váhu I. Nimnica.*
- *prípadné škody na zatrubnenom profile toku (napr. statické narušenie) budú riešené na náklady investora*
- *na križovanie vodného toku požadujeme uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena s odborom správy majetku SVP š.p., OZ Piešťany, do začiatku kolaudačného konania*
- *k začatiu stavebných prác pri vodnom toku, prizvať správcu toku Ing. Michal Gábor 0903403220*

5. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona.
6. Dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.
7. Stavbu a jej povolenú zmenu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočnenie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarnymi, hygienickými a bezpečnostnými.
8. Ostatné podmienky pre uskutočnenie stavby určené stavebným povolením vydaným dňa 30.10.2017 pod č.sp. 12526/2017-51504/2017-OSP-DRA, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2017 zostávajú nezmenené.
9. Námietky účastníkov konania: boli vznesené:

Dňa 29.06.2020 boli vznesené námietky zo strany účastníkov konania Občanov bytov na ulici Kukučínovej 993/3, 994/, 01001 Žilina v zákonom stanovenej lehote.

Námietke č. 1 sa vyhovuje.

Námietka č. 2 sa považuje za neopodstatnenú.

Námietka č. 3 sa zamietá.

Námietka č. 4 sa zamietá.

#### **Odôvodnenie:**

Dňa 15.04.2020 podal stavebník žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Zmena stavby sa dotýka stavby, na ktorú stavebný úrad vydal stavebné povolenie dňa 30.10.2017 pod č.sp. 12526/2017-OS-DRA a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2017.

Stavebný úrad dňa 04.06.2020 listom č. 8293/2020-150458/2020-SÚ-OKU oznámil začatie konania o zmene stavby pred dokončením všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods. 2 správneho poriadku (líniová stavba) a dotknutým orgánom a organizáciám obvyklou formou. Verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Žilina v dňoch 08.06.2020-23.06.2020. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej zmeny stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. Dokumentácia stavby bola k dispozícii na stavebnom úrade. Uvedeným spôsobom stavebný úrad umožnil účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom pre vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením.

Dňa 29.06.2020 bola zaevidovaná námietka pod č. 156847, ktorú podali občania bytov na Kukučínovej ulici 993/3 a 994/5. Priložená prezenčná listina bola opatrená podpismi: Ing. Jozef Sabo, Ing. Juraj Židek, Ing. Tomáš Mintál, Ing. Ladislav Vnuk, Mgr. Ján Páchnik, Viera Jandzíková, Ing. Milan Ďubek, Eva Šošková, Margita Marejková, Mária Demianová, Ing. Darina Vandlíková, Ing. Peter Macko. Námietky boli vznesené v nasledovnom znení:

1. Navrhovaná úprava stavebného objektu SO 01 Zemný káblový rozvod NN je vo svojom technickom riešení realizovaná káblom 2x (N) AYY-J 3x240 + 120SM/SM a zaústená do navrhovanej TS 263/ts/115-tepelná prístupnej z ulice Kukučínova (umiestnenie predmetnej trafostanice v podchode objektu bývalých elektrární na parc.č.1823/1). Keďže riešený objekt svojím napojením priamo súvisí s prekládkou trafostanice TS 263/ts/115-tepelná, ktorá nie je predmetom tohto stavebného konania a je to zároveň uvedené v priloženej situácii, namietame vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením na uvedený stavebný objekt do vydania právoplatného stavebného povolenia na umiestnenie navrhovanej trafostanice TS 263/ts/115-tepelná, Č.s.: 17536/2019-61723/2019-OSP-AD, Prekládka Trafostanice TS115, Areál elektrární Žilina. Stavebný úrad nemôže vydať rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením na predložené navrhované technické riešenie, ktorému celkom jednoznačne predchádza iné rozhodnutie, a to právoplatné stavebné povolenie v rámci stavebného konania č.s.: 17536/2019-61723/2019-OSP-AD, Prekládka Trafostanice TS115, Areál elektrární Žilina a ktoré jednoznačne navzájom súvisia.
2. Žiadame, aby v predmetnom stavebnom konaní o zmene stavby pred dokončením bola povolená jedine zmena polohy káblových rozvodov na ul. Republiky, t.j. pôvodne navrhované umiestnenie káblov na pravej strane Ul. Republiky (popred bývalé elektrárne) do chodníka na ľavej strane Ul. Republiky z dôvodu existencie potoka Všivák na pravej strane chodníka. S ostatnými zmenami a miestom napojenia NN rozvodov do „plánovanej“ TS 263/ts/115-tepelná nesúhlasíme.
3. Žiadame, aby predložená projektová dokumentácia na zmenu stavby pred dokončením

bola spracovaná s aktuálnym stavom trafostanice TS 263/ts/115-tepelná, t.j. napojenie NN rozvodov do aktuálnej a funkčnej trafostanice, nie do plánovanej.

4. Nakoľko sa jedná o výraznú zmenu trasovania káblov v rámci ul. Republiky ako aj úplne iné miesto napojenia NN káblov do trafostanice, žiadame stavebný úrad, aby bolo predmetné stavebné konanie zrušené a najprv bolo vydané nové územné rozhodnutie pre zmenu trasy NN rozvodov a až následne bude riešené stavebné konanie.

Odôvodnenie námietok:

1. Dňa 04.08.2020 stavebný úrad vydal Rozhodnutie, výzvu na doplnenie žiadosti o zmenu stavby pred dokončením a prerušenie konania pod č. 8293/2020-163587/2020-SU-OKU, ktorým prerušil konanie do doby právoplatného ukončenia stavebného konania na stavbu "Prekládka trafostanice TS115" vedeného na Meste Žilina, Stavebnom úrade pod č. spisu 17536/2019-OSP-AD a predloženia právoplatného stavebného povolenia na stavbu "Prekládka trafostanice TS115".

Dňa 28.12.2020 splnomocnený zástupca doložil Stavebné povolenie na stavbu "Prekládka trafostanice TS115", ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.12.2020

2. Rozsah zmeny stavby pred dokončením bol uvedený v popise oznámenia č. 8293/2020-150458/2020-SU-OKU zo dňa 04.06.2020 aj v popise stavby tohto rozhodnutia.

Cieľom zmeny stavby pred dokončením je zmena trasy NN vývodu zemným káblom 2x(N)AYY-J 3x240+120SM/SM, ktorý sa preloží z chodníka nachádzajúceho sa na pravej strane Ul. Republiky (popred bývalé elektrárne) do chodníka po ľavej strane Ul. Republiky. Trasa je v celej dĺžke navrhnutá súběžne s existujúcim VN káblom. Navrhovaná zmena vyplynula z dôvodu, že v celej trase navrhovaného káblového vývodu NN sa nachádza potok Všivák, čo sa zistilo až pri odovzdávaní staveniska.

3. Stavebným povolením č. 1770/2020-152323/2020-OSP-AD zo dňa 08.06.2020 bola povolená prekládka trafostanice TS115. V situácii, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením je uvedené, že trafostanica nie je súčasťou tohto povolenia. Trafostanica sa povolila vo vyššie uvedenom stavebnom povolení, ktoré už nadobudlo právoplatnosť, preto je možné napojenie NN rozvodov do tejto trafostanice.

4. V zmysle § 68 ods. 1 stavebného zákona *Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.* Konanie o zmene stavby pred dokončením začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka.

*V zmysle § 68 ods. 2 stavebného zákona*

*(2) V rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi, prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá rozhodnutie, ktorým buď zmenu stavby povolí, pričom rozhodne aj o prípadných námietkach účastníkov a určí podľa potreby ďalšie záväzné podmienky, alebo žiadosť zamietne. Na konanie o zmene sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní.*

Všetky ostatné skutočnosti umožňujúce uskutočniť stavbu boli dostatočne preukázané v konaní, na základe ktorého bolo vydané stavebné povolenie č.: 12526/2017-51504/2017-OSP-DRA zo dňa 30.10.2017, právoplatné dňa 28.12.2017, v ktorom bolo dostatočne odôvodnené právo zriadiť stavbu. Zmenou stavby pred jej dokončením sa nemení už preukázaná skutočnosť, že stavba bude zriadená vo verejnom záujme.

Stavebný úrad nevidí dôvod, akým spôsobom sú zmenou stavby zasiahnuté práva namietajúcich, ktorí vyžadujú zmenu územného rozhodnutia, nakoľko sa nemenia parcelné čísla, na ktorých bude umiestnená zmena stavby. Zmenou stavby pred dokončením bude

dotknutá ulica Republiky, C-KN parc č. 5779 v k.ú. Žilina, ktorá je vedená na liste vlastníctva č. 1100, spôsob využitia pozemku 22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasť, a ktorá je vo vlastníctve Mesta Žilina. Stavebný úrad nemá za to, že dotknutou zmenou budú dotknuté zároveň práva občanov Kukučínovej ulici.

V ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona je zakotvená tzv. koncentračná zásada, ktorej účelom je stanoviť určité limity, ktoré majú zamedziť generovaniu nových námietok a pripomienok zo strany účastníkov konania, ktoré si mohli uplatniť v územnom konaní, ktoré by mohli vo svojom dôsledku zabrániť stavebnej činnosti. Na líniovú stavbu, ktorá je predmetom zmeny stavby pred dokončením, bolo vydané územné rozhodnutie č. 2250/2017-29314/2017-OSP-DRA zo dňa 13.06.2017, vo výrokovej časti ktorého stavebný úrad pre spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie v súlade s ust. § 39a ods.2 pism.it/ až d/ stavebného zákona určil záväzné podmienky vyplývajúce aj z obsahu záväzných stanovísk dotknutých orgánov, ktorých dodržanie vrátane dodržania zastavovacích podmienok v ňom určených stavebný úrad následne zabezpečil v stavebnom konaní.

Stavebník využil možnosť podať žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v zmysle §68 stavebného zákona, pred tým ako začal realizovať zmeny na povolenej stavbe. Stavebník zároveň svoju žiadosť odôvodnil. Dôvod prekládky NN rozvodov je uvedená v popise stavby aj vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Prekládka trafostanice č. TS115 bola povolená rozhodnutím č. 1770/2020-152323/2020-OSP-AD zo dňa 08.06.2020, v ktorom si účastníci konania mohli uplatniť námietky.

Stanoviská oznámili:

- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštiepný závod Piešťany.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že realizáciou zmeny alebo jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia zmeny stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

- Stredoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení Ing. Milota Goffová, Radová 1080, 010 03 Žilina

Námietky účastníkov boli v konaní uplatnené.

**Upozornenie:**


Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa zo zmenou stavby nezačne do doby platnosti pôvodného stavebného povolenia.

So zmenou stavby nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

**Poučenie o odvolaní:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení neskorších platných právnych predpisov.



  
Mgr. Peter Fiabáne  
primátor

**Poplatok:**

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 15.04.2020.

**Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods. 2 správneho poriadku, a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke správneho orgánu mesta Žilina a na oficiálnych internetových stránkach mesta [www.zilina.sk](http://www.zilina.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

ZVEREJNENE NA URADNEJ TABULI  
MESTA ŽILINA A INTERNETOVEJ  
STRÁNKE MESTA ŽILINA

Vyvesené od: ..... 1.0.02.2021 .....

Vyvesené do: ..... 2.5.02.2021 .....

Dátum zvesenia: .....

Počet zverejnených strán: ..... 4 + príloha (2 str.) .....

Podpis zodpovednej osoby: .....

-1-

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia na úradnej tabuli a internetovej stránke.

**Doručí sa:**

1. Účastníci konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva a právom chránené záujmy môžu byť v tomto konaní dotknuté – líniová stavba - a projektantovi - **doručí sa verejnou vyhláškou**












Na vedomie

2. Ing. Milota Goffová, Radová 1080, 010 03 Žilina
3. Ing. Pavol Chaban, Trnavská cesta 18, 010 08 Žilina
4. ISTROFINAL ELEKTRÁRNE s.r.o., Mydlárska 7/A, 010 01 Žilina
5. OÚ Žilina, Odbor starostlivosti o ŽP, št. vodná správa, Námestie M. R. Štefánika súp. č. 1, 010 01 Žilina
6. OÚ Žilina, Odbor starostlivosti o ŽP - št.správa v odpad. hospodárstve, Námestie M. R. Štefánika súp. č. 1, 010 01 Žilina
7. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8. Energotel a.s., prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina
9. SEVAK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
12. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
13. UPC broadband Slovakia s.r.o., stredisko Žilina, Na Závaží 7, 010 01 Žilina
14. KPÚ Žilina, Mariánske námestie súp. č. 19, 010 01 Žilina
15. Žilinská teplárenská, a.s., Košická súp. č. 11, 011 87 Žilina
16. Siemens, s.r.o., Verejné osvetlenie, J. M. Hurbana súp. č. 21, 010 01 Žilina
17. OR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
18. Mesto Žilina, Odbor právny a majetkový, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina
19. Mesto Žilina, Odbor dopravy, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina
20. Mesto Žilina – primátor mesta
21. 2x spis







LEGENDA INŽINERSKÝCH SIETI:

	EXISTUJÚCE VN VEDENIE
	NAVROVANÉ NN VEDENIE
	EXISTUJÚCE NN VEDENIE PODZEMNE
	EXISTUJÚCI VODOVOD
	EXISTUJÚCA KANALIZÁCIA
	EXISTUJÚCI KÁBEL- ENERGETEL
	EXISTUJÚCI PLYN
	EXISTUJÚCE OZNAMOVACIE VEDENIE ST
	EXISTUJÚCI KÁBEL UPC
	EXISTUJÚCE VONKAJŠIE OSVETLENIE
	POTOK VŠIVAK


Mesto Žilina  
STAVEBNÝ ÚRAD

Číslo spisu: 1400/2019-SE-OKU  
Schválené dňa: 29.01.2019  
Podpis: 



OCHRANNÉ PÁSMO NN VEDENIA

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: (STN IEC 38/33 0120)	NN 3/PEN AC 230/400V 50Hz / TN-C
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (STN EN 61936-1, STN EN 61140, STN 33 2000-4-41);	
5.1.OCHRANA PRI BEŽNÝCH PODMIENKACH-ZÁKLADNÁ OCHRANA	
- SÚSTAVA NN (čl.5.1.1.-5.1.4.)	IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ ZÁBRANAMI ALEBO KRYTÍMI UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU (POLOHOU)
- SÚSTAVA NN (čl.5.2.5.)	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA SO SÚSTAVOU OCHRANNÉHO POSPÁJANIA
PROSTREDIE (STN EN 607 21):	VI.-VONKAJŠIE PRIESTORY
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ (STN 33 3300)	"S" (STREDNÁ)

<b>SLONER</b> S.T.O. Trnavská 18, 010 08 Žilina		Dátum/Date: 12/2019	
Projekt/Project: 9515- ŽILINA, STARÉ MESTO: NAPOJENIE OBJEKTOV KOMPLEXU BUDOV BÝVALÝCH ELEKTRÁRNI		Stupeň/Dokument Type: PS Stavebník/Cliet: Stredoslovenská distribučná, a.s. ŽILINA	
Názov/Title: 	SITUÁCIA	Mierka/Scale: 1 : 500	Formát/Format: 3 x A4
Vypracoval/Elaborated by: PAVOL CHABAN	Kontroloval/Checked by: PAVOL CHABAN	HIP/Project manager: PAVOL CHABAN	Obj.sub./Package: SO
		Výkres/Document No: 1.	

POVAŽSKÁ GALÉRIA UMENIA

EXISTUJÚCA SKRINA PRIS

1826

EXISTUJÚCA SKRINA RIS č.6  
1829

smer skřina RIS Pivovarska  
1833

EXISTUJÚCA SKRINA RIS č.8

EXISTUJÚCA SKRINA RIS č.10

Existujúcu skřinu RIS č.6 vymeniť za skřinu PRIS 5 ,VV 6/0 P2

V exist. skřini RIS č.10 sa odpoji kábel smer skřini RIS č.3 Pivovarska  
Odpojený kábel sa zospojuje s jedným navrhovaným nn káblom  
Druhý navrhovaný nn kábel sa zapoji do uvoľneného vývodu  
v skřini RIS č.10 ul Republiky

NAVRHOVANÁ TS  
263/ts/115  
TEPELNÁ  
(nie je predmetom tohto P5)

NN KÁBL 2x (H)A7 - J 3x240+120SM/SM  
DL TRASY 132m, DL KÁBLA 2x145=290 m  
NAVRHOV NN KÁBLE BUDÚ ULOŽENÉ V TRASE EXIST. VN KÁBLA

PRETLAČI OCEL CHR. 2x Ø 120 mm, DL 12m

