

Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou  
spracovaná v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Identifikácia verejného obstarávateľa:</b><br/>Verejný obstarávateľ: Mesto Žilina<br/>Sídlo: so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,<br/>011 31, Žilina</p> <p>1. V jeho mene konajúci: Igor Choma, primátor<br/>IČO: 00 321 796<br/>Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.<br/>Kontaktná osoba: Ing. Osika Roman 0917 990 120<br/>Ing. Robert Kašša 0911 660 447<br/>E-mail; /tel. č. fax: roman.osika@zilina.sk; 041/7063212</p>   |
|  | <p><b>Predmet zákazky: Zimný štadión MsHK Žilina, a.s., - núdzové osvetlenie</b></p> <p>Núdzové osvetlenie:<br/>Je to osvetlenie, ktoré sa používa pri poruche napájania normálneho osvetlenia. Používa sa teda v prípade výpadku napájacej sústavy normálneho osvetlenia, preto je potrebné jeho napájanie zo zdroja nezávislého od zdroja pre normálne osvetlenie. Výpadok napájania môže byť spôsobený silnou búrkou, požiarom, pri preťažení siete a pod. V prípade výpadku napájania je potrebné zaistiť bezpečnú evakuáciu osôb z postihnutých priestorov. Zvlášť dôležité je to v prípadoch, kde je zhromaždený väčší počet osôb.<br/>Núdzové osvetlenie má poskytnúť aspoň minimálnu osvetlenosť únikových ciest a súčasne vyznačiť únikové trasy. Na tento účel sa používajú predovšetkým svietidlá s medzinárodne zrozumiteľnými symbolmi, ktoré musia spoľahlivo navigovať osoby k únikovým východom. Preto je veľmi dôležité, aby boli východy jasne vyznačené a viditeľné z každého miesta, ktoré je obsadené osobami.</p> <p>Základné požiadavky na núdzové osvetlenie môžeme zhrnúť v týchto bodoch:</p> <p>2. - zaistenie dostatočných zrakových podmienok na evakuáciu<br/>- inštalovanie svietidiel vo výške min. 2 m nad zemou<br/>- rozmiestnenie osvetlených bezpečnostných značiek pozdĺž únikovej cesty<br/>- rozmiestnenie smerových ukazovateľov k únikovým východom<br/>- zabezpečenie primeranej osvetlenosti potenciálne nebezpečných miest a bezpečnostných zariadení<br/>- dodržanie jednotného značenia</p> <p>Núdzové osvetlenie má byť dvakrát intenzívnejšie ako prirodzené osvetlenie v noci, keď je mesiac v splne. Zrková činnosť pri núdzovom osvetlení spadá do oblasti mezopického videnia, ktoré je do istej miery periférne. Schopnosti zrakového vnímania sú u jednotlivých osôb rozličné, a to tak z hľadiska jasov potrebných na jasné rozoznanie objektov, ako aj z hľadiska času potrebného na prispôbenie sa zmenám intenzity osvetlenia.</p> <p>Jestvujúci stav:<br/>Zimný štadión ma sčasti rozvody a svietidla pre núdzové(panické) osvetlenie zrealizované v rámci rekonštrukcie osvetlenia ľadovej plochy a hľadiska, ktorého realizácia bola v r. 2006, (toto osvetlenie doteraz neplní svoj účel, lebo nebol osadený náhradný zdroj).<br/>V rámci tejto rekonštrukcie bolo osadených 14 ks halogénových svietidiel 500W po</p> |



|    |  |
|----|--|
|    | <p>nosníkoch hlavného osvetlenia.</p> <p>Hl. osvetlenie je pripojené z rozvádzača RS 1, rozvody pre núdzové osvetlenie sú pripojené z rozvádzača RS 2, ktorý je osadený v miestnosti údržby pri zadnom vstupe (pri stojisku rolby).</p> <p>Z rozvádzača RS 2 sú svietidla NO pripojené káblami N2XH-J 3x2,5mm<sup>2</sup>. V rozvádzači RS 2 je inštalovaný prepínač 1-0-2, po osadení a pripojení náhradného zdroja musí byť prepínač prepnutý do polohy 2 – prívod od náhradného zdroja.</p> <p>Navrhované riešenie:</p> <p>Pre núdzové (panické) osvetlenie hľadiska ZŠ sa využijú jestv. rozvody a svietidla, ktoré boli inštalované v r. 2006 a po pripojení náhradného zdroja budú spĺňať požiadavky STN.</p> <p>V PD je ďalej navrhnuté osvetlenie únikových ciest z prízemnia a poschodia zimného štadióna.</p> <p>Toto osvetlenie je navrhnuté svietidlami typu C NOVALUX s úspornými zdrojom 8W, v krytí IP 65.</p> <p>Svietidla sa budú osadzovať v únikových cestách a budú vyznačovať smer úniku.</p> <p>Rozvod el. energie: pre el. napojenie svietidiel NO sa použijú káble NHXH-J 3x2,5mm<sup>2</sup> FE180/E30, ktoré budú uložené el. inštaláčnom žľabe PVC po stenách, resp. po chodbách prízemnia pod SDK podhľadom.</p> <p>Nové obvody budú pripojené z jestv. rozvádzača RS 2, ktorý je nutné upraviť a doplniť podľa v.č. 3.</p> <p>Náhradný zdroj: navrhnutý je elektrický zdrojový agregát vid'. príloha TS.</p> <p>V miestnosť, v ktorej bude zdrojový agregát osadený sú nutné stavebné úpravy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamurovanie jestv. vchodových dverí</li> <li>- vybúranie otvoru pre nové vchodové dvere 1100/2000 z vonk. strany</li> <li>- osadenie nových vchodových dverí 1100/2000</li> <li>- vybúranie otvoru pre vetráciu mriežku (odvod vzduchu)</li> <li>- osadenie vetracej mriežky do vchodových dverí (prívod vzduchu).</li> </ul> <p>Viac prílohy vo formáte *.zip. V prípade potreby je si možné dohodnúť obhliadku miesta realizácie a nahliadnutie do projektovej dokumentácie na tel. číse : Ing. Robert Kašša 0911 660 447.</p> |
| 3. | <b>Typ zmluvy:</b> Plnenie bude realizované na základe objednávky.   |
| 4. | <b>Miesto dodania zákazky:</b> Zimný štadión MŠHK Žilina, Športová 5,010 01 Žilina   |
| 5. | <b>Rozdelenie predmetu zákazky:</b> Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej ponuky. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10. a 11. tejto výzvy.  |
| 6. | <b>Variantne riešenie:</b> Neumožňuje sa.  |
| 7. | <b>Lehota dodania zákazky:</b> 30.09.2012  |
| 8. | <b>Forma predkladania ponúk:</b> písomná. Uchádzač doručí svoju ponuku v zapečatenej obálke dňa 04.09.2012 do 9.00 hod. (podateľňa, prízemie). Cenu uchádzač uvedie v EUR s DPH. Pri zákazke s nízkou hodnotou sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.  |

|     |  |
|-----|--|
| 9.  | <b>Podmienky financovania zákazky:</b> Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na základe odovzdávacieho protokolu do 30 dní po odovzdaní predmetu zákazky.  |
| 10. | <b>Podmienky účasti uchádzačov:</b><br>Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov: Doklad o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť uvedený predmet podnikania oprávňujúci uchádzača k poskytovaniu predmetu zákazky. U právnickej osoby je to „Výpis z obchodného registra“ príslušného Okresného súdu, u fyzickej osoby je to „Živnostenský list“ vydaný Živnostenským odborom príslušného okresného úradu a iné doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť uchádzača – napr. doklad zápise v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie, v ktorom bude zapísané oprávnenie na činnosť podľa predmetu zákazky. Doklad o oprávnení podnikat' v obore môže byť aj fotokópia. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy musí predložiť doklad, ktorý je originál alebo úradne overená fotokópia. |
| 11. | <b>Vít'az zákazky s nízkou hodnotou sa zaväzuje:</b><br>Doručiť obstarávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa ods. 10. tejto výzvy v listinnej podobe do 3 pracovných dní od doručenia informácie o úspešnosti ponuky.  |
| 12. | <b>Kritériá na hodnotenie ponúk:</b> Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH, cena obsahuje aj dovoz na adresu ZŠ a vyloženie tovaru pred budovu!!!   |
| 13. | <b>Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:</b> 30.12.2012.  |



  
Ing. Igor Choma  
primátor Mesta Žilina