



Mesto Žilina

Mestský úrad v Žiline

Adresát:

Všetkým uchádzačom

Váš list značky/zo dňa:

Naša značka:

Vybavuje:

V Žiline dňa:

4949/2014-KPRIM-OSI

Ing. Osika

18.9.2014

VEC:

Vysvetlenie súťažných k výzve na predkladanie ponúk

Vysvetlenie k Výzve na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Rekonštrukcia strechy Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina“.

Otázka č. 1:

položka 3 Vedenie uzemňovacie na povrch, AlMgSi FeZndrôt D8-10mm, vrátane svoriek a podpi
Čo tým zadávateľ myslel slovo podpi štandardne položka je vrátane svoriek bez náteru

Odpoveď:

Slovo podpi je uvedené chybné, (nedopísané), správne má byť uvedené podpier.

Otázka č. 2:

dodávka hydroizolačných pasov min. hrúbka 3mm aký je to pas APP alebo SBS alebo oxidovaný
nie je zrejme o aký druh ide.

Odpoveď:

Položka dodávka hydroizolačných pásov zahŕňa dodávku podkladového pásu a pásu vrchného,
obidva pásy musia mať hrúbku minimálne 3 mm, musia byť modifikované, vrchný pás s
bridlicovým posypom-

Otázka č. 3:

návrh zmluvy je nutné doložiť k cenovej ponuke?

Odpoveď:

Áno, je nutné doložiť aj podpísaný návrh zmluvy.

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

tel.: +421 41 7063 111, fax: +421 41 7232912

IČO: 00 321 796, DIČ: 2021339474, Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, č. ú.: 0330353001/5600

www.zilina.sk

Otázka č. 4:
je nutná obhliadka strechy
Odpoveď:
Obhliadka nie je nutná.

S úctou

Ing. Igor Choma
primátor