



- LEGENDA**
- VYKOP V CESTE / CHODNÍKU
 - BETONOVÝ PODPERNÝ BOD
 - ZEMNÝ KÁBEL CXY-Y 4x310mm
 - ROZVÁDZAČ RVO
 - DS ● Svetlo SIROKE - SITECO DL-30 - 31W - iba VYMENA svetidla
 - DS1 ● Svetlo ÚZKE - SITECO DL-30 - 17W +stožiar
ELV STK 60-60-3 / 5metrový (KLM 50/76/ST)
 - DS2 ● Svetlo SIROKE - SITECO DL-30 - 31W +stožiar
ELV STK 60-60-3 / 5metrový (KLM 50/76/ST)
 - DS3 ● Svetlo DL30 parkové 31W + STK 60-60-3, symetrické
 - DS4 ● Svetlo ÚZKE - SITECO SL10MINI - 67W +stožiar
ELV STK 60-60-3 / 8metrový (KLM 60/60/ST)
 - DS5 ● Svetlo + CHODNÍK - SITECO SL10MINI - 67W +stožiar
ELV STK 60-60-3 / 8metrový (KLM 60/60/ST)
 - DS6 ● Svetlo ÚZKE - SITECO SL-10 MINI - 67W +stožiar
ELV STK 60-60-3 / 8metrový + vyožník V1T-10-60 (KLM 80/60/ST)
 - DS7 ● Svetlo +CHODNÍK - SITECO SL-10 MINI - 67W +stožiar
ELV STK 60-60-3 / 8metrový + vyožník V1T-10-60 (KLM 80/60/ST)
 - DS8 ● Svetlo ÚZKE - SITECO SL-10 MINI - 67W +stožiar
ELV STK 76-100-3 / 10metrový + vyožník V1T-10-76 (KLM 100/76/ST)
 - DS9 ● Svetlo ÚZKE - SL10 MINI 67W vmena iba svetidla na troleji / stpe 6-10m
 - Jestvujúce stare svetidlo na fasade
 - Jestvujúce stare svetidlo na parkovom ocelovom stpe, 5-6m
 - Jestvujúce stare svetidlo ocelovom stpe, 8-10m
 - Jestvujúce stare svetidlo trakcia 10m
 - △ Jestvujúce svetidlo na BPB/DPB stpe, 8-10m, ZDEMONTOVAT
 - ▲ Jestvujúce NOVE - svetidlo na stpe, 5/6m, nie je predmetom PD

ELEKTROINŠTALÁCIA

PBELEKTRIK VÁŠA ELEKTROINŠTALÁCIA

BARÁNEK PETER, 013 02, Kotrčná Lúčka 167, Tel: 0902 340 541, e-mail: pbelektrik.za@gmail.com

Vypracoval	PETER BARÁNEK	Číslo osvedčenia	MIERKA
Dňa	FEBRUAR, 2018	002 / 2 / 2017, EZ PAE2	1 : 1000

Typ dokumentácie: **PROJEKT PRE REALIZÁCIU**

Investor: **Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina**

Miesto stavby: **MESTO ŽILINA**

Názov stavby: **Stavebné úpravy - rekonštrukcia verejného osvetlenia**

Číslo výkresu: **E-014-018-02-01**

OBJEKT: **SO-01 VEREJNÉ OSVETLENIE**

Názov výkresu: **SITUÁCIA-SOLINKY**

[Handwritten signature]