



- LEGENDA**
- VYKOP V CESTE / CHODNÍKU
 - BETONOVÝ PODPERNÝ BOD
 - ZEMNÝ KÁBEL ČYRÝ 4x8x10mm
 - ROZVÁDZAČ RVO
 - DS S Svetidlo SIROKE - SITECO DL-30 - 31W - iba VYMENA svetidla
 - DS U Svetidlo ÚZKE - SITECO DL-30 - 17W +stožiar
ELV STK 60-80-3 / 8metrový (KLM 50/76/ST)
 - DS S Svetidlo SIROKE - SITECO DL-30 - 31W +stožiar
ELV STK 60-80-3 / 8metrový (KLM 50/76/ST)
 - DS MV Svetidlo DL30 parkové 31W + STK 60-80-3, symetrické
 - DS U Svetidlo ÚZKE - SITECO SL10MINI - 67W +stožiar
ELV STK 60-80-3 / 8metrový (KLM 60/60/ST)
 - DS S Svetidlo + CHODNÍK - SITECO SL10MINI - 67W +stožiar
ELV STK 60-80-3 / 8metrový (KLM 60/60/ST)
 - DS U Svetidlo ÚZKE - SITECO SL-10 MINI - 67W +stožiar
ELV STK 60-80-3 / 8metrový + vyožník V1T-10-60 (KLM 80/60/ST)
 - DS S Svetidlo +CHODNÍK - SITECO SL-10 MINI - 67W +stožiar
ELV STK 60-80-3 / 8metrový + vyožník V1T-10-60 (KLM 80/60/ST)
 - DS U Svetidlo ÚZKE - SITECO SL-10 MINI - 67W +stožiar
ELV STK 76-100-3 / 10metrový + vyožník V1T-10-76 (KLM 100/76/ST)
 - DS U Svetidlo ÚZKE - SL10 MINI 67W vymena iba svetidla na trolej / stpe 6-10m
 - Jestvujúce stare svetidlo na fasade
 - Jestvujúce stare svetidlo na parkovom ocelovom stpe, 5-6m
 - Jestvujúce stare svetidlo ocelovom stpe, 8-10m
 - Jestvujúce stare svetidlo trakcia 10m
 - △ Jestvujúce svetidlo na BPB/DPB stpe, 8-10m, ZDEMONTOVAT
 - ▲ Jestvujúce NOVE - svetidlo na stpe, 5/6m, nie je predmetom PD

ELEKTROINŠTALÁCIA

PBELEKTRIK VÁŠA ELEKTROINŠTALÁCIA

BARÁNEK PETER, 013 02, Kotrčná Lúčka 167, Tel: 0902 340 541, e-mail: pbelektrik.za@gmail.com

Vypracoval: PETER BARÁNEK Číslo osvedčenia: MIERKA
Dňa: FEBRUAR, 2018 002 / 2 / 2017, EZ PAE2 1 : 1000

Typ dokumentácie: PROJEKT PRE REALIZÁCIU

Investor: Doprava mesta Žilina s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina

Miesto stavby: MESTO ŽILINA

Názov stavby: Stavebné úpravy - rekonštrukcia verejného osvetlenia

Číslo výkresu: E-014-018-02-01

OBJEKT: SO-01 VEREJNÉ OSVETLENIE

Názov výkresu: SITUÁCIA-SOLINKY

[Handwritten signature]